

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ  
Ул. Јована Јанковића Лунге бр.1, Врање  
Датум: 31.01.2017.године  
Број: 04-249

**Предмет:** Одговор на Захтев додатним појашњењем јавне набавке добара-Потрошно – технички материјал, ЈН бр. 35/16, која је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 30.12.2016.год.

Дана 30.01.2017.год. бр. 04-238 примили смо Захтев за додатним појашњењем конкурсне документације од стране понудајача, а сходно чл. Закона о јавним набавка чл. 63 ст.2. дајемо одговор у писаном облику.

#### **ПИТАЊА ПОНУЂАЧА:**

1. Молимо Вашу техничку службу да неке позиције до краја појасни јер дата објашњења нису довољно јасна, ради се о следећим позицијама:  
Партија 1 ставка 2 – Арматура 2\*40 – која светиљка је у питању – растер, оворена, вододихтована?  
Партија 1 ставка 5 – Грејач за стандарт 2kw 5/4 – за шта је намењен грејач?  
Партија 1 ставка 40 – Продужени кабал са осиругачем 5/4 – јел мислите на продужени кабал са прекидачем?  
Партија 1 ставка 51 – Гребенасти прекидач 25А– која сема? Трополни или једнополни?  
Партија 1 ставка 66 – Склопка аут.осигурач 20 – да ли је у питању аутоматски осигурач 1Р 20А, као позиција бр. 1. из спецификације?  
Партија 1 ставка 67 – Ножасте осигурачи патрони 63А-250А – која је величина ножастих осигурача?  
Партија 1 ставка 68 – Постоље за ножасте осигураче 63А-250А – за коју величину ножастих осигурача је постоље?  
Партија 1 ставка 73 – термостат шипка – за шта је намењен термостат?  
Партија 1 ставка 95 – перфорирана трака – који је fi траке?  
Партија 1 ставка 96 – поцинкована трака – који је fi траке?

#### **ОДГОВОР:**

1. Партија 1 ставка 2 – Арматура 2\*40 – отворена.  
Партија 1 ставка 5 – Грејач за стандарт 2kw 5/4 – бојлер  
Партија 1 ставка 40 – Продужени кабал са осиругачем 5/4 – да  
Партија 1 ставка 51 – Гребенасти прекидач 25А – једнополни  
Партија 1 ставка 66 – Склопка аут.осигурач 20 – да  
Партија 1 ставка 67 – Ножасте осигурачи патрони 63А-250А – 8 цм и 14 цм  
Партија 1 ставка 68 – Постоље за ножасте осигураче 63А-250А – 8 и 14  
Партија 1 ставка 73 – термостат шипка – за бојлер  
Партија 1 ставка 95 – перфорирана трака – Ф8 д=1мм  
Партија 1 ставка 96 – поцинкована трака – д=2,2 мм

**Комисија за јавне набавке ЈН 35/16  
Здравствени центар Врање**